Délégation départementale d'Eure-et-Loir — Préfecture d'Eure-et-Loir

Département Santé Environnement et Déterminants de Santé

Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfet d'Eure-et-Loir

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :
SECTEUR B - DD28- 02-38-77-33-78

résultats à afficher en mairie

Destinataire(s)
MONSIEUR LE PRESIDENT - CHARTRES METROPOLE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE JOUY
MONSIEUR LE DIRECTEUR - CM EAU

Emetteur : CP
N° panneau : PAD 173
Affiché le : 24/10/23
Retiré le : 26/12/2023
Annexes : Non[X] O [ ] Voir accueil

La synthèse annuelle 2021 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant : https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

CHARTRES METRO JOUY

Prélèvement	**00119467**	**Commune**	**JOUY**
Unité de gestion	0166 CHARTRES METRO JOUY	**Prélevé le :**	**vendredi 23 juin 2023 à 09h21**
Installation	UDI 001236 JOUY	**par :**	SS
Point de surveillance	P 0000002569 LE BOURG	**Type visite :**	D1
Localisation exacte	MAIRIE		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	21.6	°C				25.00
pH	7.3	unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0,16	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.18	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type del'analyse : 28D1 Code SISE de l'analyse : 00125395 Référence laboratoire : LSE2306-27321

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15.00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0.1	NFU				2.00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7.36	unité pH			6.50	9.00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	564	µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0.05	mg/L				0.10
Nitrates (en NO3)	17	mg/L		50.00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00119467)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Chartres, le 22 septembre 2023

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
l'Adjoint au Directeur Départemental,
Responsable du DSEDS

signé :

Jean-Marc DI GUARDIA